

ELEKTROTEHNILINE INFORMATSIOON

1. NIMIPINGE/NIMIVOOL/SAGEDUS . 230/400V 40 A 50 Hz
2. LÜHISE TALUVUS . 6,0 kA
3. INSTALLEERITUD VÕIMSUS . 0,5 kW

EHITUSLIKUD ANDMED

1. PAIGALDUSVIIS . ☒ PUITMASTIL
2. UKSE TÜÜP . ☒ LUKK
3. KAITSEASTE (SULETUD UKSE KORRAL) . IP 34D

SEADMETE INFORMATSIOON

1. SEADMETE TÜÜP . ☒
2. SIGNAALLAMBID . ☐

KAABLID

1. TOITEKAABLID . ☒ ALT
2. VÄLJUVAJAD JÕUKAABLID . ☒ ALT

MÄRKUSED Kilbi DIN liistule jätta minimaalselt 30% reservruumi.

ÕU SARTS ENNO VÄHK Pädevustunnistus nr. EP-1111-18-A Tel.71 50 716 e-mail:sarts@sarts.ee	Kuupäev	14.05.2018	Päis Välisvalgustus Juhtimiskilp VJK 1.1 Esna küla, Järva vald Töö nr.140518	PÄHIPROJEKT		
	Joonestas	T. Puusepp			Muud	M1:
	Kontrollis	R. Krabi		Joonis nr.	Muud	LK
	Kinnitas	E. Vähk		6		15