

Skeem	Grupi nr.	Tarbija nimetus	kW	In/Iv	Kaabeldus
		Kilbi maandus			
		Sisestus liitumispunktist 114368LK			AXPK 4G16
		Liigpingepiirik tüüp 1+2			
		Umberlüüti			
		Kontaktor			
	1	Astronoomiliselt programmeeritav rele B6			
		Voolupiira ja EBN-DS/230 VS100			
	F1	Valgustid Paide poole	0.21	C10	AXPK 4G16
		Voolupiira ja EBN-DS/230 VS100			
	F2	Valgustid Karja tn poole	0.23	C10	AXPK 4G16

OÜ SARTS ENNO VÄHK Pädevustunnistus nr. EP-1111-18-A Tel. 71 50 716 e-mail: sarts@sarts.ee	Kuupäev	14.05.2018	Päis Välisvalgustus Juhtimiskilp VJK 1.2 Esna küla, Järva vald Töö nr. 140518	PÄHIPROJEKT		
	Joonestas	T. Puusepp			Muud	M1:
	Kontrollis	R. Krabi		Joonis nr.	Muud	LK
	Kinnitas	E. Vähk		7		16