

KOOSKÕLASTUSTE KOONDNIMEKIRI

JRK NR	KOOSKÕLASTAV ORGANISATSIOON	KOOSKÕLASTUSE NR JA KUUPÄEV	KOOSKÕLASTUSE SISU	KOOSKÕLASTUSE ORIGINAALI ASUKOHT	MÄRKUS
1	2	3	4	5	6
1.	Elektrilevi OÜ	Nr.5270107361 21.06.2018	KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL: Kutsuda kohale Elektrilevi OÜ esindaja. Selleks esitada iseteenindused taotlus 10 tööpäeva enne tööde algust objektil https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tegevuse-kooskolastasmise-vorm. Info põhja piirkonnas telefonil 4654600 ja lõuna piirkonnas telefonil 4654500 Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel Elektrilevi OÜ esindaja juuresolekul. Ristumisel ja rööpkulgemisel pidada kinni normidekohastest vahekaugustest. Kaabli kaitsevööndis kaevata käsitsi. Kooskõlastus kehtib 1 (üks) aasta. Õhuliini kaitsevööndis tegutsemiseks taotleda kaitsevööndis töötamise luba. Õhuliinide all üle 4,5m kõrguste mehhanismidega töötamine on Elektrilevi loata keelatud. KOOSKÕLASTUSE VÄLJASTAS: Priit Mägi Allkirjastatud digitaalselt	E-kiri, Saadus digitaalselt	

Imavere küla, Tuljaku tee ja Saarekuusiku tee tänavavalgustuse rekonstrueerimise ja laiendamise projekt, Imavere küla, Järva vald, Järvamaa
OÜ Paide EG töö nr.170518

2.	AS Paide Vesi	22.06.2018	KOOSKÕLASTATUD Tööde algusest teavitada. KOOSKÕLASTUSE VÄLJASTAS: Sander Sepp Allkirjastatud digitaalselt	e-kiri saadud digitaalselt	
3.	Telia Eesti AS	Nr. 30451478 20.06.2018	KOOSKÕLASTATUD märkustega: Tööde teostamisel tuleb lähtuda sideehitise kaitsevööndis tegutsemise Eeskirjast. Töid võib teostada ainult Telia volitatud esindaja kirjaliku tööloa alusel: Info tööloa saamiseks telefoninumbril: 3850799 Maa-alal paikneb Teliale kuuluv kaablikanalisisatsioon. KOOSKÕLASTUSE VÄLJASTAS: Raivo Saluste Allkirjastatud digitaalselt	E-kiri, saadud digitaalselt	

Projekteerija

(allkirjastatud digitaalselt)

Irina Žgun