



Suplusvee mikrobioloogiline analüüs

Protokoll nr ML2020/V92788M

Tellijä: Järva Vallavalitsus Järva maakond, Järva vald, Järva-Jaani alev, Pikk tn 56, 73301
Veeallika valdaja: Järva Vallavalitsus Järva maakond, Järva vald, Järva-Jaani alev, Pikk tn 56, 73301
Proovivõtu koht: Rava paisjärv, supluskoht. Järva maakond, Järva vald, Rava küla.
Proovivõtja: proovivõtja Aare Reinsalu atesteerimistunnistus nr: 761; 1544/18
Veeallika liik: suplusvesi
Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proovivõtu pudel
Proov võetud: 13.07.2020 kell: 10:40 Analüüs alustatud: 13.07.2020 kell: 13:05
Proov toodud laborisse: 13.07.2020 kell: 12:25 Analüüs lõpetatud: 15.07.2020
Proovi koodnumber: KL2020AR14199 Protokoll vormistatud: 15.07.2020

Näitaja	Ühik	Tulemus	Kontrollväärtus	Meetod
Soole enterokokid	PMÜ/100 ml	>100	100	EVS-EN ISO 7899-2
Escherichia coli	PMÜ/100 ml	57	1000	EVS-EN ISO 9308-1

Seletus: PMÜ- pesa moodustav ühik.

Piirnormide alus: Vabariigi Valitsuse määrus nr. 74, 03.04.2008 "Nõuded suplusveele ja supelrannale".

Proovivõtja poolt määratud parameeter: vee temperatuur 20 °C

vanemspetsialist S.Rudõka

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokoll tohib paljundada ainult tervikuna. Lk. nr.1(1)

