

1. ELEKTROTEHNILISED ANDMED

1.1	Nimipinge U_n	230/400 V
1.2	Nimivool I_n	32 A
1.3	Sagedus H_z	50 Hz
1.4	Vastupidavus lühisele I_l	6 kA
1.5	Latid ja juhtmed AC	L1, L2, L3, N, PE
1.6	Latid ja juhtmed DC	-
1.7	Juhtahelate pinge U_j	230 V
1.8	Installeeritud võimsus P_i	
1.9	Arvutuslik võimsus P_a	
1.10	Juhistikusüsteem	TN-C

2. EHITUSLIKUD ANDMED

2.1	Keskuse tüüp	Ühine moodul
2.2	Kaitseaste	IP34D
2.3	Paigaldusviis	Pinnapealne
2.4	Kinnitusviis	Pinnasesokliga
2.5	Aparatuuri liik	Kohtkindel
2.6	Ukse tüüp	Lukustatava pöörsulguriga
2.7	Teenindusviis	1-poolne
2.8	Pinnakate	Valmistaja standard

3. KAABLIÜHENDUSTE TEOSTUS

3.1	Toide	Alt klemmidele
3.2	Väljuvad kaablid	Alt klemmidelt
3.3	Juhtimiskaablid	Alt klemmidelt

4. TUNNUSSILT JA TÄHISTUSED

4.1	Tunnussilt	Vastavalt standardile
4.2	Tähistused	Vastavalt standardile

Tähis	Hulk	Muudatus		Teostas	Kuupäev
Tellija: Järva Vallavalitsus			OÜ PAIDE EG Pärnu 128, Paide 72720 Tel. 38 50 810; Fax 38 50 119 e-mail: info@paideeg.ee Elektritööd reg.nr: EL10117200-0001 		
Objekt: Välisvalgustus					
Aadress: Mõisavahe tee, Koigi küla, Järva vald, Järvamaa					
Kuupäev	16.04.2021	Joonis		Joonis	
Proj.	I.Žgun	Olemasolev jaotuskeskuse VVK skeem		E-5	Staadium
Kontr.	H.Suits			Töö number	PP
		Fail		080221	Lk.
		080221 E5 VVK			1/2
					muud.

FIIDER	VÕRGU TEHNILISED ANDMED				
	Grupi tähis	Nimetus	Kaitse A	Võimsus kW	Juht Max pingelang Min lühisvool

PL	Pealüliti sisestus liitumis kilbist LK Energia arvesti	32 A		AXPK4G16
1	Välisvalgustus liin 1	gG10/32		AXPK4G16
2	Välisvalgustus liin 2 Pargivalgustus	gG10/32		AXPK4G16
3	Välisvalgustus liin 3	gG10/32		AXPK4G16
4	Võlisvalgustuse juhtahel Programmkell	B6		
	Hämararelee			
	Valgusandur			PPJ2x1,5

Tellija: Järva Vallavalitsus

Objekt: Välisvalgustus

Aadress: Mõisavahe tee, Koigi küla, Järva vald, Järvamaa

OÜ PAIDE EG

Pärnu 128, Paide 72720

Tel. 38 50 810; Fax 38 50 119

e-mail: info@paideeg.ee

Elektritööd reg.nr: EL10117200-0001



Kuupäev 16.04.2021

Proj. I.Žgun

Kontr. H.Suits

Joonis

Olemasolev jaotuskeskuse VVK skeem

Fail

080221_E5_VVK

Joonis

E-5

Staadium

PP

Lk.

2/2

Töö number

080221

muud.